

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby hydrant nadziemny wykonany był z odlewu monolitycznego?

Odpowiadamy:

Tak dopuszczamy.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wersję skręcaną hydrantu, jeżeli tak to czy rura stalowa może być ocynkowana?

Odpowiadamy:

Nie dopuszczamy.