

Pytanie:

Proszę o podanie:

Wielkości gwintów w pozycji 7 i 8

Odpowiadamy:

Gwinty w pozycji 7 i 8 mają wielkość : fi 50-6/4" (1 1/2")

Pytanie:

Proszę o podanie

Rodzaju gwintu w pozycji 13 – 15

Odpowiadamy:

Gwinty w pozycji 13-15 to gwinty wewnętrzne

Pytanie:

Proszę o podanie

O jaką złączkę rzeczywiście chodzi w poz.16.

Odpowiadamy:

W pozycji 16 chodzi o złączkę „Złączka do rur PE - kolano fi 50-6/4" z gwintem wew.; min PN 10", gdzie: 6/4" to 1 1/2"