

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w uniwersalnych złączkach do rur, śrub oraz nakrętek, wykonanych ze stali ocynkowanej?

Odpowiadamy:

Nie dopuszczamy.