

Pytanie:

W punkcie 2.4. SIWZ- zamawiający opisał między innymi „ skrzynki uliczne do zasuw” oraz „płytki podkładowe pod skrzynki uliczne do zasuw”, których nie ma w załączniku nr 2 jest natomiast uwzględniony „kołnierz przejściowy z 4 śrub na 8 śrub fi 80”, ale nie został on opisany w punkcie 2.4 SIWZ. Czy skrzynki uliczne i płyty podkładowe pod te skrzynki zostały opisane w pkt. 2.4 omyłkowo, jeżeli nie to jaka ma być ich ilość?

Odpowiadamy:

W pkt. 2.4 SIWZ skrzynki uliczne i płyty podkładowe zostały opisane omyłkowo.

Odpowiadamy:

Kołnierz przejściowy z 4 śrub na 8 śrub fi 80

1. Wykonany z żeliwa sferoidalnego epoksydowany

2. Ciśnienie nominalne PN 16