

11/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ RUR Z SUROWCA PE 100 RC DO WODY ZIMNEJ

/zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ/

*POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z REGULAMINEM
OBOWIĄZUJĄCYM W SPÓŁCE*

1. Zamawiający

**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE**

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i sukcesywna dostawa rur z surowca PE 100 RC do wody zimnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Dokładny przedmiot zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ

2.2. Cel wykonania

Dostawy będą realizowane sukcesywnie do 31.03.2012 r. w zależności od potrzeb Zamawiającego określonych w pisemnym zamówieniu zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ.

Koszt dostawy pokrywa Oferent.

Oferent dostarczy towar Zamawiającemu w ilości i terminie wskazanym przez Zamawiającego na Adres:

Baza Zaplecza Technicznego-Zawiercie ul. Wojska Polskiego 23A

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianych materiałów w zależności od potrzeb. Za nie zakupione materiały dostawca nie otrzyma wynagrodzenia i nie będzie go dochodził w innych postępowaniach.

Wszystkie zamawiane elementy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do postępowania 34/2009) muszą być fabrycznie nowe pochodzić od jednego producenta oraz być trwale oznaczone nadrukiem.

Nadruk powinien zawierać minimum:

-Nazwę producenta

-Rodzaj tworzywa

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

-Szereg wymiarowy
-Wymiary
i spełniać poniższe wymagania.
2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa rur z surowca PE 100 RC do wody zimnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Rury muszą być odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, posiadające zapis w aprobacie technicznej dopuszczający do stosowania przy bezwykopowym układaniu i renowacji starych rurociągów oraz instalacji w gruncie rodzimym bez obsypki i podsypki piaskowej.

Parametry rur muszą być udokumentowane w serii badań wykonanych przez niezależne instytuty badawcze i zapisane w aprobacie technicznej. Wymagane wyniki w testach:

- a) test karbu, metoda badań zgodna z PN-EN ISO 13479 – 8760 godzin;
- b) test FNCT, metoda badań zgodna z ISO 16770.3 – 8760 godzin
- c) test nacisku punktowego wg dr.Hessela - 8760 godzin.

Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych.

Dokładny przedmiot zamówienia i jego ilości określa załącznik nr 2 do SIWZ

3. Opis przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub komputerowym. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.

Oferta musi być wykonana w sposób zapewniający jej integralność.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Oferty należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o.
11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE**

oraz oznakowane następująco:

**" OFERTA NA ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ RUR Z SUROWCA PE 100 DO
WODY ZIMNEJ NIE OTWIERAĆ PRZED PRZETARGIEM "**

Na odwrocie opakowania należy podać nazwę firmy składającej ofertę z dokładnym adresem.

4. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy:

-spełniają warunki art. 22 ustawy Pzp. i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie
Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień
publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować
ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

art. 24 ustawy Pzp.

5. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty)

1. Wypełniony i podpisany druk oferty, wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 1).
2. Wypełniony i podpisany druk zamówienia, wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2).
3. Oświadczenia różne oferenta wg wzoru podanego przez zamawiającego (załącznik nr 3).
4. Aprobata techniczna wyrobu lub deklaracja zgodności z normami polskimi
5. Potwierdzenie testu karbu, metoda badań zgodna z PN-EN ISO 13479 – 8760 godzin;
6. Potwierdzenie testu FNCT, metoda badań zgodna z ISO 16770.3 – 8760 godzin
7. Potwierdzenie testu nacisku punktowego wg dr.Hessela - 8760 godzin.
8. Atest Higieniczny z Państwowego Zakładu Higieny na wyroby przeznaczone do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia. (atest powinien obejmować wyroby z załącznika nr 2 do SIWZ)
9. K.R.S.lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

6. Termin realizacji zamówienia

termin wykonania zamówienia: sukcesywnie do 31.03.2012 r.

7. Warunki umowy

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

8. Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Cena - 100%

Wygrywa oferta z najniższą ceną.

9. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 14.03.2011 r. do godz.12:00 w siedzibie Zamawiającego

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. 11 LISTOPADA 2 42-400 ZAWIERCIE- parter budynku-kancelaria

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

10. Wadium

Oferent nie wnosi wadium

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

12. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 14.04.2011 r.

13. Tryb udzielania wyjaśnień

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres:

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. 11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE lub faksem: /032/ 6701049

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim dostawcom lub wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego:

www.rpwikzawiercie.pl

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Paweł Zych

Kierownik Działu Inwestycji i Remontów
tel. 510 069 500

Ewa Mićka

- Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Terenowo-Prawnych
-tel. (032) 67 220 17; 18 wew. 49
Fax: 032 67 01 049 e-mail: ewa.micka@rpwizawiercie.pl

Informacji dotyczących przetargu udziela się w dni robocze w godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców.

14. Otwarcie ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.03.2011 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego:

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. 11 LISTOPADA 2 ; 42-400 ZAWIERCIE –sala konferencyjna / I piętro /

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

Następnie odbędzie się w części niejawniej ocena ofert.

15. Protesty, odwołania i skargi

Przepisów o protestach i odwołaniach nie stosuje się.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego bez

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

podania przyczyn.

16. Tryb ogłoszenia wyników

Zamawiający podpisze umowę z oferentem , który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego:

www.rpwikzawiercie.pl

17. Postanowienia końcowe

Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi oferent , niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki, które otrzymuje oferent wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Wzór oferty | zał. nr 1 |
| 2. Druk zamówienia | zał. nr 2 |
| 2. Wzór oświadczenia | zał. nr 3 |
| 3. Wzór umowy | |

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować ustawę-Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.