Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rur z przedmiotowego przetargu według obowiązującej Polskiej Normy: PN-EN 12 201: 2 +A1: 2013, co jest zgodne z obowiązująca ustawą o wyrobach budowlanych i wynikających z niej rozporządzeń wykonawczych ?

Odpowiedź:

Zamawiane rury muszą być zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi opisanego przedmiotu zamówienia, tj. **rur z surowca PE 100 RC SDR 11 PN16** (o średnicach wskazanych w załączniku nr 5 do specyfikacji).
Przedmiot zamówienia musi spełniać również pozostałe wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wyniki testów, atest higieniczny i inne)