

Zawiercie, 25.04.2016r.

Dotyczy: postępowania nr 67/2016 na opracowanie kompletnego operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego dla grupowego ujęcia komunalnego wód podziemnych „Stary Rynek” w Zawierciu

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy do wykazu usług można przedstawić referencje na zadania, w których były uzyskiwane decyzje wodno-prawne (zadanie posiadało szerszy zakres prac), czy wykonane zadania muszą dotyczyć tylko i wyłącznie wykonania operatu i uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego?

Odp. Do wykazu usług można przedstawić referencje na zadania, w których były uzyskiwane decyzje wodno-prawne (a zadanie posiadało szerszy zakres) jeżeli w zakresie uzyskiwanych decyzji było również uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

2. Czy w przedstawionych referencjach musi znaleźć się informacja o wykonaniu operatu i uzyskaniu decyzji? Ponieważ w większości referencji brak jest informacji szczegółowej dotyczącej zakresu wykonanego zadania, a ujęte jest to w formie uzyskania decyzji administracyjnych.

Tak, w przedstawionych referencjach musi znaleźć się informacja o wykonaniu operatu i uzyskaniu decyzji.

3. Czy zapytanie dotyczy nowego pozwolenia czy aktualizacji starego?

Dotyczy aktualizacji pozwolenia wodno prawnego.

4. Czy posiadają Państwo stary operat wodnoprawny i mogą go udostępnić wraz z wydaną decyzją przez złożeniem oferty w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem postępowania?

Posiadamy operat wodno prawny i decyzję. Możemy udostępnić do wglądu w siedzibie firmy w godz. 8.00 – 14.00



**Bezpłatna infolinia 800 700 730, Fax +48 32 670 10 49, Pogotowie wod-kan: +48 32 672 28 22**

Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Częstochowie, KRS 0000213560,

NIP: 649-000-05-12, kapitał zakładowy: 15.198.500 zł.

ING Bank Śląski Oddział Zawiercie 66 1050 1591 1000 0008 0065 1861

5. Czy posiadają Państwo dokumentację hydrogeologiczną ujęć wody? Z którego roku jest dokumentacja?

Tak posiadamy dokumentację hydrogeologiczną wykonaną w 2006 r.

6. Czy od momentu wydania starego pozwolenia wielkość poboru wód uległa zwiększeniu?

Wielkość poboru wody nie uległa zwiększeniu.

7. Czy Posiadają Państwo aktualne badania wody?

Tak posiadamy aktualne badania wody.

8. Jaka jest wydajność eksploatacyjna ujęcia ?

Zasoby eksploatacyjne ujęcia „Stary Rynek” w Zawierciu składającego się ze studni S-1bis, S-4bis, S-5, S-24, S-25, S-30 bis, i S-26bis wg stanu na wrzesień 2006 r. wynoszą  $Q = 1245 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S=0,6 - 5,12 \text{ m}$ , dla obszaru zasobowego o powierzchni  $49 \text{ km}^2$ , w tym dla poszczególnych studni :

S-1bis -  $Q = 202 \text{ m}^3/\text{h}$  przy  $S = 2,89 \text{ m}$

S-4bis -  $Q = 198 \text{ m}^3/\text{h}$  przy  $S = 0,6 \text{ m}$

S-5 -  $Q = 204 \text{ m}^3/\text{h}$  przy  $S = 2,43 \text{ m}$

S-24 -  $Q = 300 \text{ m}^3/\text{h}$  przy  $S = 1,36 \text{ m}$

S-25 -  $Q = 222 \text{ m}^3/\text{h}$  przy  $S = 1,64 \text{ m}$

S-26bis -  $Q = 74 \text{ m}^3/\text{h}$  przy  $S = 1,05 \text{ m}$

S-30bis -  $Q = 45 \text{ m}^3/\text{h}$  przy  $S = 5,12 \text{ m}$

Zasoby te zostały określone w posiadanej „Dokumentacji hydrogeologicznej” wykonanej w październiku 2006 r.

Posiadamy aktualne pozwolenie wodno prawne dla ujęcia „Stary Rynek” w Zawierciu składającego się ze studni S-1bis, S-4bis, S-5, S-24, S-25, S-30 bis, i S-26bis na pobór wody poziomej w łącznej ilości  $Q = 1230 \text{ m}^3/\text{h}$  tj.  $24500 \text{ m}^3/\text{d}$ , w tym dla poszczególnych studni :

S-1bis -  $Q = 202 \text{ m}^3/\text{h}$  (  $4500 \text{ m}^3/\text{d}$  )

S-4bis -  $Q = 198 \text{ m}^3/\text{h}$  (  $4400 \text{ m}^3/\text{d}$  )

S-5 -  $Q = 204 \text{ m}^3/\text{h}$  (  $4380 \text{ m}^3/\text{d}$  )

S-24 -  $Q = 300 \text{ m}^3/\text{h}$  (  $4500 \text{ m}^3/\text{d}$  )

S-25 - Q = 220 m<sup>3</sup>/h (4680 m<sup>3</sup>/d)

S-26bis - Q = 65 m<sup>3</sup>/h ( 1200 m<sup>3</sup>/d)

S-30bis - Q = 45 m<sup>3</sup>/h ( 840 m<sup>3</sup>/d)

9. Czy operat wodnoprawny dotyczy tylko opracowania operatu na pobór wody czy także na odprowadzenie wód popłucznych z SUW?

Tylko pobór wody. Nie posiadamy SUW.

10. W związku z zapytaniem ofertowym na opracowanie operatu wodnoprawnego ujęcia Stary Rynek, zwracam się z pytaniem czy Zamawiający posiada wymagane dokumentacje hydrogeologiczne dla studni ujęcia ?

Posiadamy dokumentację hydrogeologiczną wykonaną w październiku 2006 r.

11. Czy Zamawiający posiada dokumentacją hydrogeologiczną obejmującą wszystkie studnie wchodzące w skład ujęcia?

Tak. Posiadamy dokumentację hydrogeologiczną wykonaną w październiku 2006 r.

12. Czy Zamawiający posiada prawo do postępowania się informacją geologiczną zawartą w dokumentacji hydrogeologicznej?

NIE.

13. Czy korzystanie z wód obejmuje również odprowadzanie popłuczyn do środowiska?

NIE. Nie posiadamy SUW.

14. Czy Zamawiający może udostępnić aktualna decyzję pozwolenia wodnoprawnego?

TAK, do wglądu w siedzibie firmy w godz. 8.00 – 14.00

15. Czy mają Państwo dokumentację hydrogeologiczną dla każdej ze studni. Jeżeli nie ma Państwo jej, to kto ponosi koszty wykonania nowej dokumentacji hydrogeologicznej?

Tak. Posiadamy dokumentację hydrogeologiczną wykonaną w październiku 2006 r.

16. Czy udostępnią Państwo stare operaty?

TAK.

17. Czy Państwo na własną rękę pozyskają potrzebne wypisy i wyrys - po czyjej stronie koszty?

NIE. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego są po stronie Wykonawcy i należy uwzględnić je w ofercie.

18. Czy w operatach tych należy uwzględnić ścieki popłuczne albo jakieś inne ścieki?

Gdzie są wprowadzane ścieki? Jeżeli ścieki są wprowadzane do środowiska wymagane będą przekroje podłużne i poprzeczne wylotów. Czy posiadają Państwo powyższe przekroje? Jeżeli ich Państwo nie posiadają to po czyjej stronie będzie dokonanie inwentaryzacji budowlanej wylotów?

NIE. Nie posiadamy SUW.

19. Jeżeli ścieki będą wprowadzane do rzeki lub cieką potrzebne będą dodatkowo profile podłużne i poprzeczne tego odbiornika. Czy Posiadają Państwo powyższe profile? Jeśli nie to po czyjej stronie będzie ich wykonanie?

NIE. Nie posiadamy SUW.

PRZEDSZARZĄDU  
*Jarosław Ciszewski*