

Zawiercie, 29.04.2016r.

Dotyczy: postępowania nr 77/2016 na sukcesywną dostawę 20 szt. studni wodomierzowych z PCV Ø400mm.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy jakiś konkretny odpowietrznik ma być w wyposażeniu studni?
2. Czy zawór odcinający może być połączony z zaworem antyskażeniowym np firmy GEBO?
3. Czy studzienki wodomierzowe mogą mieć wysokość 1500mm?
4. Czy studzienki wodomierzowe mogą być ocieplone warstwą izolującą z polistyrenu (styropian) o gr. 50mm?
5. Czy wyposażenie studzienki (łączniki wodomierza, zawory, kolana, odpowietrznik, złączki) ma być skręcone i przymocowane do korpusu studzienki czy dostarczone luzem?
6. Czy złączka PE DN 32 ma być z gwintem zewnętrznym na 3/4 ?
7. Czy dokumenty w postaci deklaracji, atestu wystarczy na kompletna studzienkę czy dodatkowo na każdą kształtkę stosowaną do konsoli?
8. Czy Odpowietrznik 3/4" (mosiądz) może być w rozmiarze 1/2" i dodatkowo redukcja 1/2" x 3/4" ?

Odpowiedzi:

1. Wymagany odpowietrznik to odpowietrznik 3/4" (mosiądz).
2. Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaworu odcinającego połączonego z zaworem antyskażeniowym.
3. Zamawiający dopuszcza studzienki o wysokości 1500 mm.
4. Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego ocieplenia. Wymagana jest warstwa izolująca w postaci pianki poliuretanowej o min. 50 mm.
5. Wyposażenie studzienki musi być przymocowane do studzienki.
6. Zamawiający dopuszcza złączkę PE DN32 z takim gwintem.
7. Dokumenty mogą dotyczyć kompletnej studni.
8. Zamawiający nie wyraża zgody.



Bezpłatna infolinia 800 700 730, Fax +48 32 670 10 49, Pogotowie wod-kan: +48 32 672 28 22

Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Częstochowie, KRS 0000213560,

NIP: 649-000-05-12, kapitał zakładowy: 15.198.500 zł.

ING Bank Śląski Oddział Zawiercie 66 1050 1591 1000 0008 0065 1861