

Zawiercie, dnia 12 lutego 2019 roku.

**Dotyczy postępowania nr 22/2019 dostawy i montażu agregatu prądotwórczego w wersji otwartej o mocy znamionowej nie mniej niż 175 kVA-140kW.**

**Do Zamawiającego wpłynęły pytania:**

1. Czy w ramach gwarancji należy wliczyć w koszt oferty okresowe przeglądy agregatu wraz z materiałem?
2. Czy w ramach wyrzutni automatycznej zamawiający ma na myśli – wyrzutnie grawitacyjną (żaluzja z ruchomymi lamelami, otwierającymi się pod wpływem powietrza z chłodnicy) ?
3. Czy znany jest orientacyjny wymiar pomiędzy chłodnicą agregatu, ścianą zewnętrzną budynku (długość wyrzutni powietrza) ?
4. Czy Zamawiający poza wykonaniem instalacji elektrycznej wykonana również instalację sterowania siłowników przepustnicy powietrza?
5. Czy możliwe jest udostępnienie przez Zamawiającego kilku zdjęć pomieszczenia ?
6. Czy Zamawiający bierze na siebie ryzyko uszkodzenia agregatu podczas jego rozładunku i posadowienia ?
7. Czy tłumik agregatu ma zostać również zaizolowany ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. **Tak** - w ramach gwarancji należy wliczyć w koszt oferty okresowe przeglądy agregatu wraz z materiałem.
2. **Tak** - w ramach wyrzutni automatycznej zamawiający ma na myśli – wyrzutnie grawitacyjną (żaluzja z ruchomymi lamelami, otwierającymi się pod wpływem powietrza z chłodnicy).
3. **Nie określamy** tego wymiaru.
4. Instalacja sterowania siłowników po stronie **Wykonawcy**.
5. Zamawiający udostępnia zdjęcia.
6. **Tak** - Zamawiający bierze na siebie ryzyko uszkodzenia agregatu podczas jego rozładunku i posadowienia.
7. **Nie**.





