

Zawiercie, dnia 09 maja 2019 roku.

Dotyczy postępowania nr 101/2019 na **zakup i sukcesywną dostawę uniwersalnych łączników rurowych i kołnierzowych do łączenia rur stalowych, żeliwnych, AC oraz zakup i sukcesywną dostawę uniwersalnych łączników zakleszczających się na rurze do łączenia rur stalowych, żeliwnych, AC, PE i PVC.**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku poz. 12 czy można zaproponować łączniki w wykonaniu na PN 10?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1. W przypadku łączników o DN 350 dopuszczamy wykonanie w PN 10 (tabela uniwersalne złączki zakleszczające się na rurze).