

Zawiercie, dnia 13 maja 2019 roku.

Dotyczy postępowania nr 101/2019 na **zakup i sukcesywną dostawę uniwersalnych łączników rurowych i kołnierzowych do łączenia rur stalowych, żeliwnych, AC oraz zakup i sukcesywna dostawa uniwersalnych łączników zakleszczających się na rurze do łączenia rur stalowych, żeliwnych, AC, PE i PVC.**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie łączników DN350 w wykonaniu PN 10 w przypadku uniwersalnych złączek do łączenia rur stalowych, żeliwnych i AC? (poz.14)

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1. Tak w przypadku łączników o DN 350 dopuszczamy wykonanie w PN 10 (poz. 14).