

Zawiercie, dnia 14 czerwca 2019 roku.

Dotyczy postępowania nr 117/2019 na **dostawę transformatorów olejowych hermetycznych 3 fazowe 15750/420V Dyn5.**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania:

Transformator 40 kVA posiada grupę połączeń Yzn-5 a nie Dyn-5. Proszę o informację czy możemy złożyć naszą ofertę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1. Dopuszczamy możliwość zakupu transformatora z taką grupą połączeń.