

Zawiercie, dnia 16.01.2020 r.

Dotyczy postępowania nr 213/2019 na zakup i dostawę:

1. Wentylatora chemoodpornego $Q=739 \text{ m}^3/\text{h}$, $PST=33\text{Pa}$ wraz ze wspornikiem do mocowania na ścianie i układem regulacji obrotów – 2 kpl,
2. Wentylatora chemoodpornego $Q=282 \text{ m}^3/\text{h}$, $pst=99\text{Pa}$ wraz z podstawą dachową i układem regulacji obrotów – 1 kpl.

Do Zamawiającego wpłynęło pytania:

1. Jakiej budowy jest wentylator z pozycji nr 1 ?
2. Jakiej marki jest wentylator ?
3. Jakiego rodzaju mają być wentylatory chemoodporne, o które Państwo pytacie ?
 - Wentylatora chemoodpornego $Q=739 \text{ m}^3/\text{h}$, $PST=33\text{Pa}$ wraz ze wspornikiem do mocowania na ścianie i układem regulacji obrotów - 2 kpl,
 - Wentylatora chemoodpornego $Q=282 \text{ m}^3/\text{h}$, $pst=99\text{Pa}$ wraz z podstawą dachową i układem regulacji obrotów - 1 kpl.
4. Jakie ma być zasilanie wentylatorów: 230V + regulatory tyrystorowe płynne czy 400V + falowniki ?
5. Podstawa dachowa jakiego typu : B/I, B/II czy B/III ? a może podstawa dachowa tłumiąca ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1./ Ad. 2. Zgodnie z zasadami nie określamy producenta. Dostawca ma dostarczyć wentylatory o parametrach jak w specyfikacji.

Ad.3. Pozycja dotyczy wentylatorów wraz konstrukcją umożliwiającą montaż wentylatora w pozycji pionowej do ściany .

Ad. 4. Regulacja falownikiem 400V.

Ad.5. Brak informacji co oznaczają symbole B/I, B/II, B/III.