

Zawiercie, dnia 14.01.2020 r.

Dotyczy postępowania nr 228/2020 na usługę oceny potrzeby ustanowienia strefy ochrony pośredniej ujęć wody obejmująca analizę ryzyka zdrowotnego- opracowanie techniczne.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania:

1. Dla ujęć wielootworowych o wydajności przekraczającej 50 m³/h zaleca się wyznaczenie terenu ochrony pośredniej w oparciu o wyniki modelowania hydrogeologicznego. Czy przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badań na modelu hydrogeologicznym?
2. Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji ekspertów?
3. Czy oferent dysponujący pracownikiem, który zamiast dokumentacji obejmującej zakres wyznaczenie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych wykonał dokumentację związane z dokumentowaniem zasobów wód podziemnych i wyznaczaniem obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych oraz posiada wymagane wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie, spełnia warunki wskazane dla eksperta ds. ochrony środowiska?
4. Ze względu na złożoność zamówienia oraz czas potrzebny na analizę informacji niezbędnych do sporządzenia oferty zwracam się z prośbą o zmianę terminu składania ofert z 15 stycznia 2020 r. do godz. 9.00 na 21 stycznia 2020 r. do godz. 9.00.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Tak
2. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji ekspertów.
3. Nie
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.