

Zawiercie, dnia 26.02.2020 r.

Dotyczy postępowania nr 18/2020 na sukcesywną dostawę 50 szt. włazów żeliwnych klasy D-400 z logo Zamawiającego.

**Do Zamawiającego wpłynęło pytania:**

1. Czy Zamawiający chce aby pokrywa była osadzona bezpośrednio na całkowitą głębokość 50 mm, a nie w sposób stopniowy 30mm/20mm ?.
2. Czy Zamawiający oczekuje, że szerokość półki podparcia pokrywy ma wynosić 35 mm na stronę?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Pokrywa powinna być osadzona w korpusie min. 50mm bez stopniowania.
2. Podparcie pokrywy powinno wynosić min. 35 mm na stronę.