

Zawiercie, dnia 09.07.2020 r.

Dotyczy postępowania nr 111/2020 na sukcesywną dostawę dostawa rur i złązek PVC.

Do Zamawiającego wpłynęło pytania:

1. Proszę o informację czy w zestawieniu materiałowym w poz. 31,32,33,34 należy uwzględnić w wycenie stożki odciążające i włazy? Jeśli tak to czy włazy mają być tworzywowe czy żeliwne i jakiej klasy obciążenia?
2. Czy jest możliwość przedstawienia więcej ofert, oferty od różnych producentów z zestawienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Włazy mają być z tworzywa natomiast stożki nie są wymagane.
2. Asortyment może być różnych firm ,ale na zasadzie rury jednego producenta ,a kształtki czy studnie różnych. Nie dopuszczalny jest mix z danego asortymentu.