

Zawiercie, dnia 07.09.2020 r.

Dotyczy postępowania nr **141/2020** na **modernizację układu sterowania instalacji do zagęszczania osadów ściekowych ANDRITZ PDL.2000**

Do Zamawiającego wpłynęło pytania:

1. Proszę o podanie parametrów pompy (wydajność, ciśnienie) lub nr komisyjny/fabryczny istniejącej pompy polimeru (emulsji) SEEPEX typ MD006-12 z czujnikiem sucho-biegu typu TSE.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1. Pompa Seepex ma być zakupiona, zainstalowana i uruchomiona przez Wykonawcę. Nie ma obecnie „istniejącej” pompy Seepex. Pompa istniejąca to Dosatron.